





A


**Złącze kontrolno-pomiarowe  
instalowane na zwodach pionowych  
w puszkach doziemnych**

LEGENDA:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | PROJEKTOWANE WYBURZENIA               |
|  | PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY |
|  | PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE |
|  | ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA        |

Ochrona instalacji odgromowej na dachu objąć wszystkie urządzenia instalowane na powierzchni dachu. Przewody instalacji odgromowej na dachu instalować przy pomocy wsporników obsadzonych do płaszczyzny dachu. W miejscach łączeń przewodów na powierzchni dachu stosować złącza krzyżowe , skręcane przy pomocy śrub. W przypadku zastosowania na powierzchni dachu urządzeń wyposażonych w urządzenia elektroniczne - stosować dodatkowe zwody pionowe.

**UWAGA:**  
W części styku budynku istniejącego i projektowanego pionowe zwody istniejące przeznaczyć do demontażu. Na dachu przewody poziome istniejące połączyć za pomocą złącz krzyżowych z instalacją projektowaną.

		OPPI PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pomiejska 2/31 - 61-512 Poznań   tel./fax 66 224 81 26 biuro@oppi.pl	
OPPI Pracownia Instalacyjna S.C.		Branża: <b>ELEKTRYKA</b>   Stadium: <b>BUDOWYNIAM</b>	
NUMER LAMOWY:		Wyjątek: <b>Kujawsko-Pomorskie, Ry. Inwestyja 2, 2. i 3. piętro</b>	
NAZWA INWESTYCJI:		PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSTWA BUDYNKU PALACU DARMOWSKI W TORUNIU	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, dz. nr 84 obr.16 (miejsto Toruń), KW nr 101/7003461/4	
PROJEKTANT:		mgr inż. Wiesław Kapłon	upr. nr 005/035/PMK/79
SPRAWOZDAWCA:		mgr inż. Ryszard Mirowski	upr. nr 336/76/Pa
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT DACHU - INSTALACJE ODGROMOWE	
DATA		NR RYSUNKU	SKALA
21.03.2016		4	1:50

Uwaga! Projekt instalacji Rozdzielnicy i Rzutów i Planów Instalacji nie należy traktować jako wyliczenia. Podane są szacunkowe dane  
 wyliczeniowe bez opłat właściwych odliczeniowych.