



PIWNICA

LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
-1.01	Komunikacja	31,33
-1.02	Pom. szatniowe	4,08
-1.03	Pom. szatniowe	3,63
-1.04	Pom. techniczne	4,57
-1.05	Pom. techniczne	3,29
-1.06	Sala klubokawiarni	53,52
-1.07	Komunikacja	6,74
-1.08	WC damskie + niepełnospr.	4,81
-1.09	Komunikacja	8,75
-1.10	WC męskie	6,34
-1.11	Sala klubokawiarni	25,92
-1.12	Pom. techniczne	23,68
-1.13	Bar klubokawiarni	27,41
-1.14	Przedśionek	3,46
-1.15	Klatka schodowa	30,94
-1.16	Zmywalnia	8,07
-1.17	Kuchnia	12,61
-1.18	Magazyn	2,70
-1.19	Pom. socjalne	6,51
-1.20	Łazienka	4,89
-1.21	Pom. gospodarcze	1,73
-1.22	Pom. odbioru	4,36
-1.23	Klatka schodowa	5,33
-1.24	Pom. gospodarcze	3,96
RAZEM :		288,63 m ²

	OZNACZENIA-OŚWIETLENIE		
⊕	-oprawa 25W LED n/t IP20	⊗	-oprawa 57W LED n/t klosz mleczny IP20 ,IK07
⊗	-oprawa 25W LED n/t IP44		
⊖	-wyprowadzenie pod kinkiet naścienny 230V	Aw	-oprawa awaryjna LED 1h-certyfikowana CNBOP
⊖	-kinkiet 24W n/t , IP65 z modulem Aw	Ew	-oprawa ewakuacyjna 8W 1h-certyfikowana CNBOP
⊖	-oprawa 96W LED n/t raster paraboliczny	⚡	-włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V IP20
⚡	-czujka obecności	⚡	-włącznik ośw. podwójny 10A/230V IP20
⊗	-wyprowadzenie zasilania pod oświetlenie	⚡	-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V IP20
		⚡	-przycisk ośw. bistabilny 2P 10A/230V IP20
		⚡	-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V IP44
		⚡	-wentylator łazienkowy Pel=30 W

-1.02	POM. SZATNIOWE	-1.03	POM. SZATNIOWE	-1.04	POM. TECHNICZNE
4,08m ²	terakota	3,63m ²	terakota	4,57m ²	terakota

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
- ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

		GRYT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. ul. Pamiątkowa 2/37, 61-012 Poznań tel./fax 061 224 81 20 biuro@gryt.pl	
NUMER UMOWY:	BRANŻA ELEKTRYKA	STADIUM:	BUDOWANY
INWESTOR:	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Pl. Teatralny 2 ; 87-100 Toruń		
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PALACU DAMSKICH W TORUNIU		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 84 ub.16 (miejscowość Toruń), K.W. nr 1011/00034614/4		
PROJEKTANT:	mgr inż. Wiesław Kaptan	mgr inż. WP/0385/PMS/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Miradski	mgr inż. 338/78/Pn	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PIWNIC-INSTALACJE OŚWIETLENIOWE		
DATA:	21.03.2016	NR RYSUNKU:	SKALA:
		1:50	1:50
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać należy z Projektami Branżowymi O Realizacji przez inwestora. Powinno być wykorzystywane w całości.			