
















4.02	ANTRESOLA Z WIDOWNIĄ
36,74m²	parkiet drewniany


  

4.04	POM. TECHNICZNE
9,01m²	gres

4.01	KLATKA SCHODOWA
10,03m <sup>2</sup>	gres

	PROJEKTOWANE WYBURZENIA
	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
	PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
	ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

	OZNACZENIA-OŚWIETLENIE		-oprawa 57W LED n/t klosz mleczny IP20, IK07
⊕	-oprawa 25W LED n/t IP20		-oprawa 57W LED n/t klosz mleczny IP65 ,IK07
⊕	-oprawa 25W LED n/t IP44		
⊞	-wyprowadzenie pod kinkiet naścienny 230V		
⊞	-kinkiet 24V n/t, IP65 z modulem Aw	Aw 	-oprawa awaryjna LED 1h-certyfikowana CNBOP
	-oprawa 96W LED n/t raster paraboliczny	EW 	-oprawa ewakuacyjna 8W 1h-certyfikowana CNBOP
			-włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V IP20
⊗	-czujka obecności		-włącznik ośw. podwójny 10A/230V IP20
			-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V IP20
⊗	-wyprowadzenie zasilania pod oświetlenie		-przycisk ośw. bistabilny 2P 10A/230V IP20
			-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V IP44
			- wentylator łazienkowy Pel=30 W

		OPPI PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pomiejska 2/31   61-502 Poznań   61/661 861 224 81 26 biuro@oppi.pl	
OPPI Pracownia Projektowa i Inżynierska S.C.		Branża: <b>ELEKTRYKA</b>   Stadium: <b>BUDOWYNIAM</b>	
NUMER UMOWY: _____ INWESTOR: _____		Najwyższa Kujawsko-Pomorska St. Inwestor: 2/1 - 87-100 Toruń PRZEBUDOWA I REMONT KONGRESOWYNI (BUDYNKU PALACU) DOKONANE W TORUNIU	
NAZWA INWESTYCJI: _____		LOKALIZACJA INWESTYCJI: _____ Ul. Zeglarska 8 ; 87-100 Toruń, dz. nr 84-06 (miejsto Toruń), KW nr 1/03/003461/4	
PROJEKTANT: _____ mgr inż. Wiesław Kapłon		upr. nr 2085/PM/20 mgr inż. Ryszard Włodarczyk	
SPRAWDZAJĄCY: _____ mgr inż. Ryszard Włodarczyk		upr. nr 336/PM/16 mgr inż. Ryszard Włodarczyk	
TREŚĆ RYSUNKU: _____ <b>RZUT PODDASZA – INSTALACJE OŚWIETLENIOWE</b>		DATA: _____ 21.03.2020	
NR RYSUNKU: _____ 1-6		SKALA: _____ 1:50	