

Tabela 1 Bilans mocy

		Instalacja oświetleniowa			Instalacja siłowa ogólna			Instalacja siłowa technologiczna			Instalacja siłowa komputerowa			Instalacja wentylacji, klimatyzacji			Suma	Suma	
Lp	Tablica	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz[kW]	Psz [kW]	kj
1	RG																343,12	0,50	171,50
2	T1	3,20	0,60	1,92	3,85	0,20	0,77	19,00	0,40	7,60	1,50	0,60	0,90	11,20	0,60	6,72	38,75	17,91	0,46
3	T2	3,00	0,70	2,10	5,50	0,20	1,10	6,00	0,40	2,40	2,50	0,60	1,50	30,80	0,60	18,48	47,80	25,58	0,54
4	T3	3,10	0,70	2,17	2,75	0,20	0,55	2,00	0,40	0,80	1,50	0,60	0,90	30,80	0,60	18,48	40,15	22,90	0,57
5	T4	3,15	0,70	2,21	2,75	0,20	0,55	2,00	0,40	0,80	1,50	0,60	0,90	30,80	0,60	18,48	40,20	22,94	0,57
6	T5	3,15	0,70	2,21	2,75	0,20	0,55	2,00	0,40	0,80	1,50	0,60	0,90	30,80	0,60	18,48	40,20	22,94	0,57
7	T6	3,15	0,70	2,21	2,75	0,20	0,55	2,00	0,40	0,80	1,50	0,60	0,90	30,80	0,60	18,48	40,20	22,94	0,57
8	Tt1	3,15	0,70	2,21	2,75	0,20	0,55	2,00	0,40	0,80	1,50	0,60	0,90	86,42	0,60	51,85	95,82	56,31	0,59