

PIĘTRO 3


LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
3.01	Sala teatralna	180,49
3.02	Komunikacja	20,81
3.03	Klatka schodowa	11,96
3.04	Pom. gospodarcze	2,86
3.05	Pom. techn. serwerowni	3,68
3.06	WC męskie	6,51
3.07	WC damskie + niepełnospr.	6,66
3.08	Klatka schodowa	39,15
3.09	Przedśionek	4,73

RAZEM : 276,85 m²

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
- ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

OZNACZENIA-OŚWIETLENIE		
⊕	-oprawa 25W LED n/t IP20	-oprawa 57W LED n/t klosz mleczny IP20, IK07
⊗	-oprawa 25W LED n/t IP44	-oprawa 57W LED n/t klosz mleczny IP65, IK07
⊞	-wyprowadzenie pod kinkiet naścienny 230V	Aw -oprawa awaryjna LED 1h-certyfikowana CNBOP
⊞	-kinkiet 24W n/t, IP65 z modulem Aw	Ew -oprawa ewakuacyjna 8W 1h-certyfikowana CNBOP
⊞	-oprawa 96W LED n/t raster paraboliczny	⌚ -włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V IP20
⌚	-czujka obecności	⌚ -włącznik ośw. podwójny 10A/230V IP20
⊗	-wyprowadzenie zasilania pod oświetlenie	⌚ -włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V IP20
		⌚ -przycisk ośw. bistabilny 2P 10A/230V IP20
		⌚ -włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V IP44
		- wentylator łazienkowy Pel=30 W

		GPT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań tel./fax 66 524 81 20 biuro@gpt.pl	
NUMER UMOWY:	Branża ELEKTRYKA	Stadium:	BUDOWANY
INWESTOR:	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Pl. Teatralny 2 ; 87-100 Toruń		
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PALACU DAMSKICH W TORUNIU		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 94 obr.16 (miasto Toruń), KW nr 1017/00034614/4		
PROJEKTANT:	mgr inż. Wiesław Kapłon	mgr inż. Włodzisław Pielichowski	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Miroski	mgr inż. Włodzisław Pielichowski	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA III - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE		
	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
	21.03.2016	1	1:50
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozprawy Technicznej z Projektami Branżowymi GPT Pracownia Architektoniczna S.C. nie jest dokumentem wykonawczym. Powinno być przedłożone do zatwierdzenia przez organ nadzoru nad budowlą.			