



- UWAGI:
- Obwody oświetlenia technologicznego sceny oznaczone cyframi – należy zakończyć gniazdami Schuko, obwody 1÷12 w kolorze czarnym, obwody 301, 302 w kolorze niebieskim, obwód 101÷107 w kolorze czerwonym.
 - Obwody o nr 1–12 to obwody przełączalne regulowane/nierulowane.
 - Obwody DMX zakończyć gniazdem typu XLR.
 - Numerami obwodów i linii podanymi przy gniazdach należy oznaczyć gniazda.
 - Instalacje prowadzić w korytkach kablowych metalowych z przykryciem i w rurach PCV.
 - Sposób ułożenia instalacji na widowni uzgodnić z architektem. W pomieszczeniach technicznych koryta układać n/t.
 - Obwody oświetlenia technologicznego prowadzić w odległości nie mniejszej niż 0,5m od przewodów instalacji elektroakustycznej.
 - Przekroje przewodów instalacji i określono na rys. 2 – Schemat rozdzielni ROT
 - Instalacje oświetlenia ogólnego, a także oświetlenie widowni są poza zakresem niniejszego projektu. Dla oświetlenia widowni przewidziano jedynie zasilanie i sterowanie ww. obwodów.

		GPVT PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiętnika 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20 biuro@gpvt.pl	
		Opracowanie branżowe: SOUND DESIGN Sylwester Wojcieszek 02-487 Warszawa ul. Malinowska 9 tel. 603 473 909	
NUMER UMOWY:	Branża: OŚWIECENIE SCENICZNE	Stadium:	WYKONAWCZY
INWESTOR:	Województwo Kujawsko-Pomorskie Pl. Teatralny 2 ; 87-100 Toruń		
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PAŁACU DĄBSKICH W TORUNIU		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Ul. Żeglarska 8 ; 87-100 Toruń, Dz. nr 84 obr.16 (miasta Toruń), KW nr T01T/00034614/4		
PROJEKTANCI:	inż. Sylwester Wojcieszek		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Jan Walentowski mgr inż. Tomasz Zaborowski	upr.nr MAZ/0092/PWDE/03 upr.nr ST-15/88	
SPRAWDZAJĄCY:	Norbert Kachniarz mgr inż. Łukasz Kazmierczak		
TREŚĆ RYSUNKU:	Oświetlenie technologiczne – Sala Teatralna Plan instalacji oświetlenia technologicznego. Poziom antresoli.		
	DATA 06.2016	NR RYSUNKU 01-3	SKALA 1:50
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywany Łącznie z Projektami Branżowymi i Wzajemnie Prawa Zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.			