



- UWAGI (INSTALACJA ODGROMOWA):**
1. ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU WYKONAĆ ZGODNIE Z OZNACZENIAMI
 2. WSZYSTKIE CZĘŚCI METALOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POWIERZCHNI DACHU, NALEŻY ŁĄCZYĆ DRUTEM STAL. OCYNK. Ø8mm Z NAJBLIŻSZYM ZWODEM POZIOMYM
 3. PRZEWODY UZIEMIĄCE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE OD WYS. 0.2m DO GŁĘBOKOŚCI 0.3m POPRZĘŻ MAŁOWANIE LAKIEREM ASFALTOWYM, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE NALEŻY RÓWNIEŻ WSZELKIE POŁĄCZENIA Z UZIOMEM
 4. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
 5. REZYSTANCJA UZIOMU WINNA SPEŁNIAĆ WARUNEK $R_{uz} < 10$

OZNACZENIA

- ZWOD POZIOMY NISKI**
- DRUT STALOWY OCYNK. Ø8mm
- NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH
- NA ATTYKACH BLACHA GR. MIN. 0.5mm
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY**
- DRUT STALOWY OCYNK. Ø8mm W RURCE INSTALACYJNEJ ODGROMOWEJ TYPU 104.1 UKŁADANEJ POD WARSTW. OCIEPLENIA
- WEJNIE MINERALNEJ
- ZIĄCZE KONTROLNE "DRUT - TABIA"**
W OBUJĘCIE ZIĘCZA KONTROLNEGO W GRUNCIE
- PRZEWÓD UZIEMIĄJĄCY**
- TABIA FeZn 30x4mm
- UZIOM OTOKOWY**
TABIA FeZn 30x4mm
UKŁADANA W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚĆ 0.8m W ODLEGŁOŚCI 1.5m OD FUNDAMENTÓW - NA ODCINKU POMIĘDZY PRZEWODAMI 1-3 W ODLEGŁOŚCI 0.4m OD FUNDAMENTÓW POMIĘDZY PRZEWODAMI 3-4 UZIOMU NIE WYKONYWA:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
NADBUDOWA I ROZBUDOWA DAWNEGO BUDYNKU KINOTEATRU GRUNWALD Z PRZEZNACZENIEM NA TEATR
ul. Warszawska 11, działka 149/1
87-100 Toruń

INWESTOR:
KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY W TORUNIU
ul. Żeglarska 8
87-100 Toruń

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
DOMINO 87-100 Toruń
ul. Rynek Staromiejski 10/6
tel./fax: (0-56) 622 35 25
STUDIO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE e-mail: domino@domino.pl.pl

PROJEKTANT: inż. ANDRZEJ KARMIŃSKI	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENIA upr. proj. nr BP-RN-V/17/TO/79 w spec. instal. - inżynier w zakresie instalacji elektrycznych	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. JACEK KAMIŃSKI	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENIA upr. nr OP.17342/68/TO/94 spec. instalacji - inżynier w zakresie sieci i instal. elektryczn.	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:
**RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA**

DATA: 20.04.2017	SKALA: 1:100	REV: A	NR RYSUNKU: E-11
---------------------	-----------------	------------------	----------------------------